





AIR HANDLER



LISTED

SA 11679

ANY ONE OF THE FOLLOWING HEATERS MAY BE INSTALLED IN THIS UNIT.
 INSTALLER MUST MARK ONE APPROPRIATE BLOCK IN COLUMN A.
 L'UN DES GÉNÉRALISTES DE CHALEUR SUIVANTS PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS CET APPAREIL.
 L'INSTALLATEUR EST TENU DE MARQUER UN BLOC APPROPRIÉ DANS LA COLONNE A.

TRADE HEATER MODEL	SUPPLY VOLTS	PHASE	KW	HEATER AMPS	MM. BRANCH CIRCUIT AMPACITY	MAXIMUM OVERCURRENT DEVICE	MINIMUM HEATING BLOWER SPEED	
							WITHOUT HEAT PUMP	WITH HEAT PUMP
NONE					3	15	LOW	LOW
BAVHTR1504+++	208 240	1	2.88 3.84	13.8 16.0	20 23	20 25	LOW	LOW
BAVHTR1505+++	208 240	1	3.60 4.80	17.3 20.0	24 28	25 30	LOW	LOW
BAVHTR1508+++	208 240	1	5.76 7.68	27.7 32.0	37 43	40 45	LOW	LOW
BAVHTR1510+++	208 240	1	7.20 9.60	34.6 40.0	46 53	50 60	LOW	LOW
BAVHTR3510LUG	208 240	3	7.20 9.60	20.0 23.1	27 31	30 35	LOW	LOW
BAVHTR3517LUG	208 240	3	10.80 14.40	30.0 34.6	40 45	40 50	LOW	LOW
CIRCUIT 1 BAVHTR1517BRK	208	1	7.20	34.6	46	50	LOW	HIGH
	240	1	9.60	40.0	53	60	LOW	HIGH
CIRCUIT 2	208	1	3.60	17.3	22	25	LOW	MED
	240	1	4.80	20.0	25	25	LOW	MED



LIVING ROOM

KITCHEN PORCH

RONNIE BEDROOM

FRIDGE

OUTSIDE METER

OUTLET

HEAT

HEAT

WASHER

20 SWD

20 SWD

15 SWD

15 SWD

15 SWD

20 SWD

25 SWD

25 SWD

20 SWD

20 SWD

LIGHT ATTIC

A.C

A.C

RONNIE BEDR

PANEL OUTL

WASHER