SITE/SOIL EVALUATION FOR ON-SITE WASTEWATER

APPLICANT NAME _____

FACTORS		PROFILES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LANDSCAPE POSITION	.1940										
SLOPE (%)	.1940										
HORIZON 1 DEPTH		0-2	0-8	0-8	0-6	0-4	0-8				
Texture Group	.1941(A)(1)	LS	LS	LS	LS	LS	LS				
Consistence	.1941										
Structure	.1941(A)(2)										
Mineralogy	.1941(A)(3)										
HORIZON 2 DEPTH		2-6	8-18	8-18	6-12	4-12	8-18				
Texture Group	.1941(A)(1)	SC	SCL	SCL	SCL	SC	SCL				
Consistence	.1941										
Structure	.1941(A)(2)										
Mineralogy	.1941(A)(3)										
HORIZON 3 DEPTH		6-12	18.	18-24	12-20	12-20	18-24				
Texture Group	.1941(A)(1)	SC	Rock	SC	SCL	Pmt	SC				
Consistence	.1941					mottl.					
Structure	.1941(A)(2)										
Mineralogy	.1941(A)(3)	exp									
HORIZON 4 DEPTH		12+		24+	20-24		24+				
Texture Group	.1941(A)(1)	Pmt		Pmt	Pmt		PM				
Consistence	.1941	mottl		mottl	mottl						
Structure	.1941(A)(2)										
Mineralogy	.1941(A)(3)										
SOIL WETNESS	.1942	12									
RESTRICTIVE HORIZON	.1944										
SAPROLITE	.1943/.1956										
CLASSIFICATION	.1948										
LONG TERM ACCEPTANCE RATE	.1955	U		U							